

**ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE****Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /****Contact details of the ACS owner :**

**YUHUAN HITIK PLUMBING MANUFACTURING CO., Ltd**  
**No. 27, Keyuan Road North, Wujia Industry Park, Chumen Town**  
**Yuhuan 317600, Zhejiang Province**  
**CHINA**

**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Flexible de raccordement - F06\*F06 - 10**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 ACC NY 463**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /  
Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****FLEXIBLES DE RACCORDEMENT - HITIK PLUMBING****Références / References : (1 article et ses variantes)**

Flexibles de raccordement - (1)(2)\*(3)(4) - (5)

Les positions (1) et (3) désignent le type de raccord et se déclinent en : F = femelle, M = mâle, E = coude,  
B = mâle et femelle avec olive et P = douille


Les positions (2) et (4) désignent la taille des raccords et se déclinent en :

06 = 3/8"	40 = M8x1	43 = M15x1	53 = 12 mm
08 = 1/2"	41 = M10x1	51 = 8 mm	54 = 14 mm
12 = 3/4"	42 = M12x1	52 = 10 mm	55 = 15 mm

La position 5 désigne la longueur et se décline de 10 à 250 cm

Commentaires / Comments : Le tube interne de ce flexible est en EPDM. Cette ACS est délivrée sous  
réserve que les conditions de fabrication du tube interne permettant d'obtenir des résultats de migration  
acceptables soient respectées. / The inner pipe of this hose is in EPDM. This ACS is issued providing that  
manufacturing conditions of the inner pipe to obtain compliant migration test are met.**Attestation délivrée par / Certificate issue by :**Emilie Bailly  
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 21 novembre 2022

Date d'expiration / Expiry date : 21 novembre 2027

Commentaires / Comments : /